

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 10-033-9

Antragsteller: FRIGERIO SYSTEM GROUP, Via Varesi 18, 6600 Locarno
Hersteller: Centrotubi S.p.A., Via Foglia 11, I-61026 Lunano

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den TPW-Bericht Nr. 1003 -K 291 zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Art: Kunststoffrohre aus Polyethylen für die Gasversorgung (PE 100)
Stamm-Bezeichnung: EVOLUTION GAS-GAZ
Modelle/Typen PE 100 S8 SDR 17 Rohrweiten Ø d 75 - 630
PE 100 S5 SDR 11 Rohrweiten Ø d 32 - 630

Prüfgrundlage: SN EN 1555-2:2003, SVGW GW/TPG-TPW 101 (10/04)
Zertifizierungsgrundlage: Bericht Nr. 1003 -K291 der Technischen Prüfstelle Wasser (TPW) des SVGW

Gütesicherung: Überwachungsvertrag vom 25. Juli 2005 mit ofi GmbH, A-1030 Wien

Gültigkeit: bis zum 30. April 2015

Zertifiziert für: - einen max. Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft, Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungs-Verzeichnis Gas unter Kapitel 9.1)



akkreditiert nach
SN EN 45011
SCESp 025

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsstelle

Zürich, den 28. Mai 2010

(Javier Fernandez)

(Klaus Frick)